



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)**

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

18.01.2024г. № 19/90

на № _____ от _____

Директору
МУП «Чикское ППЖКХ»
А.М. Альмухаметову

О проведенном анализе качества питьевой
воды в рамках государственного и
производственного контроля в 2023 году.

Направляю Вам информацию о качестве питьевой воды по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за 2023 год в соответствии с Федеральным законом ФЗ№416 от 7.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

**Средние концентрации веществ питьевой воды, превышающие нормативы в 2023 году
Гигиеническая характеристика качества питьевой воды
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям вредности
(степень превышения ПДК)**

№ №	Объект, юридический адрес	Точка отбора	Показатели	Результаты исследований	Допустимы й уровень
1	МУП Чикское ППЖКХ 632662, НСО, Коченёвский район, р.п. Чик, ул. Потапова, д.18	в/скважина №6 ул. Дачная (водонасосная станция)	жесткость	7,64	7,0
		в/скважина №1 ул. Дачная (водонасосная станция)	жесткость	7,92	7,0
		в/скважина с. Чистополье, ул. Школьная	мутность железо	8,0 1,34	1,5 0,3

№ №	Объект, юридический адрес	Точка отбора	Показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень
		в/скважина п.Речник, ул. Садовая	мутность железо жесткость	5,5 1,3 8,23	1,5 0,3 7,0
		в/скважина р.п.Чик ,ул. Комсомольская	марганец железо жесткость	0,2 7,1 10,83	0,1 0,3 7,0
		в/вколонка р.п.Чик, ул. Октябрьская 21	железо жесткость	0,39 7,3	0,3 7,0

В случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов **до 1 марта** очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с п. 7 ст.23 ФЗ №416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

На основании вышеизложенного, прошу предоставить план мероприятий по приведению качества питьевой воды для согласования в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п.Коченево, пр. Марковцева, 8, и по эл.почте: kochenevo.to@mail.ru.

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Коченевском районе

 А.А.Иванова